



MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Juan José Ríos, Municipio de Juan José Ríos, Estado de Sinaloa., siendo las 10:00 del día 31 de Agosto de 2026 se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Juan José Ríos a la reunión convocada por el H. Ayuntamiento de Juan José Ríos, ubicada en Calle Rio Fuerte N°. 362, entre Avenida Agua Calientita y Avenida Nahuilla, Juan José Ríos, Sinaloa los Servidores Públicos y representantes de las empresas interesadas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Preside el acto la **Arq. Gabriela Cervantes Castro** Directora General de Obras y Servicios Públicos representante del área responsable y presidenta del comité de obras, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública N°. 003-2026 y concurso N°. JJR-003-R033-FAIS-26 referente a la obra: **Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Picachos o 10 entre Avenida Jambiola y Avenida Torocahui, en la Localidad de Juan José Ríos, Municipio de Juan José Ríos, Estado de Sinaloa.** Con fundamento en los artículos 46 tercer párrafo y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa., de conformidad con lo establecido en la convocatoria de fecha 21 de Agosto de 2026 y el numeral 1.5 en las Bases de Concurso para la licitación de la obra anteriormente mencionada, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día 28 de Agosto de 2026.

Se encuentran presentes los servidores públicos y licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

N°	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE
1	Directora General de Obras y Servicios Públicos <i>Gabriela Cervantes Castro</i> Arq. Gabriela Cervantes Castro.
2	Supervisor de Obra <i>Miguel Escalante</i> Ing. Miguel Escalante Reyes.
4	SOSALA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. <i>C. Victor Ignacio Meza Araujo</i> C. Victor Ignacio Meza Araujo.
5	HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. <i>C. Moises Guadalupe Verdugo Leyva</i> C. Moises Guadalupe Verdugo Leyva.
6	Remodelaciones Chia S.A. de C.V. <i>C. Neyxel Sánchez Contreras</i> C. Neyxel Sánchez Contreras.




MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES	
7	Constructora Nila, S.A. de C.v. C. Jaime Robles Félix 
8	Testigo Social  Arq. Deysi Cecilia Vega López

Modificaciones y/o aclaraciones de la dependencia a los licitantes.

- La dependencia informa que se realizaron cambios en el plano de proyecto y catálogo de conceptos que se encuentra en la plataforma compra net Sinaloa. Y el cual forma parte del proceso de licitación entregado por esta dependencia.
- Se informa que en el catálogo de conceptos
Dice:

SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.

1.- PRELIMINARES.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA.	M3	112.84

Debe decir:

SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.

1.- PRELIMINARES.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL DE BANCO, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA.	M3	112.84

Dice:

SISTEMA DE AGUA POTABLE.

1.- 1.1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO	M3	53.48







MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES

Debe decir:

SISTEMA DE AGUA POTABLE.

1.- PRELIMINARES.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL DE BANCO, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO	M3	53.48

Documento y/o anexos que se entregan a los licitantes.

- La dependencia hace entrega a los licitantes una copia de los documentos que se modificaron (Plano de Proyecto y Catalogo de conceptos) y se pone a disposición de los ausentes que hayan manifestado su interés en participar en el procedimiento de contratación en plataforma Compra net Sinaloa que sustituye al entregado en los documentos proporcionado con las bases de concurso.

Solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes y respuestas por parte de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Juan José Ríos.

Se le dará respuesta en primer plano a las preguntas formuladas por escrito y a las que se solicitaron por Compra net Sinaloa así como las que se hicieron llegar a el correo oficial de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y posteriormente a las formuladas en el acto de junta de aclaraciones que se está llevando a cabo a continuación damos lectura a las siguientes preguntas por parte de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación.

Licitante: HEC SO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- Pregunta N°1.- En el catálogo está contemplado construir 3 pozo de visita, en el plano se observa que son 4 intermedios y 2 a donde se interconectara.
- Respuesta N°1.- Los pozos que se construirán son los intermedios los cuales se encuentran en los cadenamientos 0+076.21, 0+152.43, 0+228.63 se descarta el pozo que se encuentra en el cadenamiento 0+291.33 ya que se interconectara al pozo que está al final en el cruce de calle.

[Firma]

[Firma]

Hoja No. 3 de 8

Mig-el Escalante

[Firma]

[Firma]



MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES

- Pregunta N°2.- Se considera en proyecto una excavación mayor a 4 mts de profundidad.
- Respuesta N°2.- Como ya se informó anteriormente en este mismo documento se modificó el plano de proyecto con lo cual se modificaron la profundidad de las excavaciones las cuales ya no serán de 4.00 mts. promedio el ancho de excavación a considerar es de un bote de 80 cms.

Licitante: **NILA.**

- Pregunta N°1.- Confirmar las profundidades proyectadas de la red sanitaria y pozos de visita, así como el criterio de pago en caso de excavaciones mayores a 2.00 m o condiciones de terreno distintas al material común seco considerado.
- Respuesta N°2.- Como ya se informó anteriormente en este mismo documento se modificó el plano de proyecto con lo cual se modificaron la profundidad de las excavaciones las cuales ya no serán de 4.00 mts. Promedio, el criterio de pago se encuentra en las Bases de Concurso numeral 4.7 y 4.8, en el Modelo de Contrato en la cláusula Vigésima Primera.- (Trabajos Extraordinarios), Especificaciones de proyecto (Medición y Pago).
- Pregunta N°2.- Informar si existen antecedentes de nivel freático o filtraciones y confirmar el tratamiento económico en caso de requerirse bombeo adicional, ademe, entibado o sistemas de protección no contemplados.
- Respuesta N°2.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catalogo de conceptos otorgado por la dependencia.
- Pregunta N°3.- Confirmar la ubicación, material, diámetro y profundidad conocida de las redes existentes. Si aparecen instalaciones o interferencias no indicadas en proyecto, definir el procedimiento para su autorización y reconocimiento.
- Respuesta N°3.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catalogo de conceptos otorgado por la dependencia.

X/100

Díaz Vagos

[Firma]

Miguel Escalante

[Firma]

LEONARDO CASTRO LABRERA



MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES

- Pregunta N°4.- Definir el procedimiento para mantener en operación drenaje sanitario y agua potable durante la rehabilitación, así como el tratamiento de cualquier bypass, bombeo o instalación provisional necesaria.
- Respuesta N°4.- Una vez contratados los trabajos se pondrán en contacto con el personal encargado de las líneas de agua potable y alcantarillado del municipio para que juntos en coordinación ejecuten los trabajos que sean pertinentes siempre tratando de que sean de una manera eficaz y segura para ambas partes.
- Pregunta N°5.- Confirmar el detalle de las interconexiones de drenaje y agua potable, incluyendo válvulas, juntas, codos, tees, adaptadores, atraques y demás piezas especiales necesarias que no estén claramente cuantificadas.
- Respuesta N°5.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catalogo de conceptos otorgado por la dependencia.
- Pregunta N°6.- Confirmar que cantidades y longitudes de tomas y descargas corresponden al proyecto. Si se encuentran registros dañados, inexistentes o longitudes diferentes, indicar el criterio para cuantificación y pago.
- Respuesta N°6.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catálogo de conceptos otorgado por la dependencia el criterio de pago se encuentra en las Bases de Concurso numeral 4.7 y 4.8, en el Modelo de Contrato en la cláusula Vigésima Primera.- (Trabajos Extraordinarios), Especificaciones de proyecto (Medición y Pago).
- Pregunta N°7.- Considerando que Calle 10 no cuenta con asfalto ni concreto, confirmar el alcance de los 3,048.60 m² de revestimiento, material, espesor terminado, grado de compactación y ancho de vialidad a rehabilitar.
- Respuesta N°7.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catálogo de conceptos otorgado por la dependencia.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Miguel Escalante

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26



OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES

- Pregunta N°8.- Confirmar banco y distancia de acarreo considerados para relleno y revestimiento, así como el criterio aplicable si cambia el banco autorizado o la distancia efectiva de acarreo.
- Respuesta N°8.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catálogo de conceptos otorgado por la dependencia.
- Pregunta N°9.- Confirmar que excavación, relleno, acarreo, bombeo, tubería y trabajos domiciliarios se pagarán conforme a volúmenes efectivamente ejecutados y autorizados, y definir el procedimiento para trabajos indispensables no contemplados originalmente.
- Respuesta N°9.- Apegarse a los volúmenes y cantidades de obra del catálogo de conceptos otorgado por la dependencia, el criterio de pago se encuentra en las Bases de Concurso numeral 4.7 y 4.8, en el Modelo de Contrato en la cláusula Vigésima Primera.- (Trabajos Extraordinarios), Especificaciones de proyecto (Medición y Pago).

Al no haber más cuestionamiento por parte de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación y haber hecho la aclaración por parte de la dependencia sobre las modificaciones realizadas y estar de acuerdo por las partes involucradas que asisten a esta junta de aclaraciones, se les hace entrega de los planos de proyecto así como del catálogo de conceptos que se modificaron para que sean tomados en cuenta en la presentación de sus propuestas mismas que serán subidas a la página oficial del H. Ayuntamiento de Juan José Ríos, así como a la plataforma Compra Net Sinaloa.

Aclarada las modificaciones de esta Junta se cierra la presente acta siendo las 11:35 hrs. del día 31 de Agosto del 2026.

[Firma]

[Firma]

Miguel Escalante

[Firma]

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, SINALOA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 003-2026
CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26





OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Juan José Ríos, Sinaloa; a 31 de Agosto del 2026.

JUNTA DE ACLARACIONES

POR LAS AUTORIDADES



ARQ. GABRIELA CERVANTES CASTRO.
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.



ING. MIGUEL ESCALANTE REYES
SUPERVISOR DE OBRA

LICITANTES

SOSALA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. VICTOR IGNACIO MEZA ARAUJO.




REMODELACIONES CHIA S.A. DE C.V.
C. NEYXEL SANCHEZ CONTRERAS.



CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
C. JAIME ROBLES FELIX.


HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. MOISES GUADALUPE VERDUGO LEYVA.

TESTIGOS



TESTIGO SOCIAL
ARQ. DEYSI CECILIA VEGA LOPEZ

NOTA- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL MUNICIPAL N° 003-2026 DEL CONCURSO N°. JJR-003-R033-FAIS-26, CELEBRADO EN FECHA 31 DE AGOSTO DE 2026, A LAS 10:00 HORAS, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PICACHOS O 10 ENTRE AVENIDA JAMBIOLA Y AVENIDA TOROCAHUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.